

**Ang.: Lukning af stophane i målerbrønd**  
***når installationen skal tømmes for vand...***



- Nr. 1.: Luk blå ventil med det sorte håndhjul.  
Blå ventil kan være udskiftet med en **gul** med **rødt håndhjul**.
- Nr. 2.: Kugleventil (**Rød eller Grøn håndtag**) lukkes til vandret stilling.  
Måleren **skal** nu være stoppet.
- Nr. 3.: Aftapningsventil åbnes. Måleren **skal** fortsat være stoppet.
- Nr. 2.: Kugleventilen (**Rød eller Grøn håndtag**) åbnes til lodret stilling.

Der skal åbnes vandhaner i husinstallationen.  
Vandet løber nu ud af aftapningsventilen (nr. 3)  
**Aftapningstid fra 2 til 15 min. - Ventil nr. 3 lukkes efter tømning.**

**Vedrørende varmtvandssiden !**

Den tømmes ikke sammen med koldt vandssiden.  
**HUSK termostatbatterier tåler ikke frost**, bør derfor afmonteres og opbevares frostfrit.