DANAK
Test reg. nr. 428

HØJVANG
MILJØLABORATORIUM A/S

Analyserapport

Rekvirent:	Bjerge Strands Vandværk Kirkevangen 16 4281 Gørlev Att.: Rudi Povlsen	Sagsnavn:	Bjerge Strands Vandværk Forenklet kontrol

Prøver modtaget:	16-09-2010	Analyse påbegyndt:	16-09-2010	Rapportdato:	23-09-2010
				Rapport nr.:	1037-716
Antal prøver:	1	Opbevaring:	På køl	Bilag:	0

Lab. nr.	1037-716-01								
Prøvetype	Drikkevand								
Emballage:	ok								
Prøvetager:	Højvang								
Prøvetager id:	LMA								
Udtaget fra dato:	16-09-2010								
kl.:	07:10								
Prøve ID	Osvejen 30 campingplads fælleskøkken køkkenhane til højre								
Parameter				Minimum	Maksimum	Enhed	Metode	Detektions-grænse	Usikker-hed ¤
Prøvetagning, kemi	Stikprøve						DS/ISO 5667-5:2006		
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve						ISO 19458:2006		
Farve	Ingen						Subjektiv vurdering*		
Lugt	Ingen lugt						Subjektiv vurdering*		
Smag	Normal						Subjektiv vurdering*		
Udseende	Klar						Subjektiv vurdering*		
Temperatur	15,2					°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1
pH	7,6						DS 287:1978, Felt		+/- 0,1
Ledningsevne	71,9					mS/m	DS/EN 27888:2003, Felt	1	+/- 6 %
Ilt	8,4			5		mg/l	DS/EN 25814:2003, Felt	0,2	+/- 10 %
Bor	150				1000	µg/l	DS 259 1)	20	+/- 7,5 %
Arsen	1,1				5	µg/l	ICP-MS 1)	0,1	+/- 3,3 %
Nikkel	0,2				20	µg/l	ICP-MS 1)	0,1	+/- 10,6 %
Jern	0,037				0,2	mg/l	DS/EN ISO 11885:2009	0,001	+/- 10 %
Coliforme bakterier	<1				i.m.	cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,314(lg)
Eschericia coli (E. coli)	<1				i.m.	cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,314(lg)
Kimtal 22 °C	11				200	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000	1	+/- 0,300(lg)

Betegnelser:
¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50 %. * Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.
Ledningsevnen er målt ved angiven temperatur og værdien korrigeret til 25°C ved hjælp af temperaturkompensering.
Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 1449 af 11/12/2007.
Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen følger "Drikkevandsbekendtgørelsen" nr. 1449 af 11. December 2007.

1) Analysen er udført af andet akkrediteret laboratorium DANAK nr.: 401

Rapport sendes med post til:
Bjerge Strands Vandværk, Rudi Povlsen, Kirkevangen 16, 4281 Gørlev

Rapport sendes pr. E-mail til:
Bjerge Strands Vandværk, Rudi Povlsen, rudi.povlsen@mail.dk
Kalundborg Kommune, Plan, Byg & Miljø, Kalundborg Kommune e-mail, plan.byg.miljo@kalundborg.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Karina Folmer
Kemiingeniør

Højvang Miljølaboratorium A/S · Industri Vest 8 · 4293 Dianalund · Tlf. 58 24 24 58 · Fax 58 24 10 06