

Analyserapport

Rekvirent: Bjerge Strands Vandværk

Sagsnavn: Bjerge Strands Vandværk
Begrænset kontrol

Kirkevangen 16
4281 Gørlev
Att.: Rudi Povlsen

Prøver modtaget: 21-04-2015

Analyse påbegyndt: 21-04-2015

Rapportdato: 28-04-2015

Antal prøver: 1

Opbevaring: På køl

Rapport nr.: 1517-644

Bilag: 0

Opbevaring: På køl						Bilag: 0		
Lab. nr.	1517-644-01							
Prøvetype	Drikkevand							
Emballage:	ok							
Prøvetagning:	Højvang							
Prøvetager:	LMA							
Udtaget fra dato:	21-04-2015							
kl.:	07:30							
Prøve ID	Køkkenhane bl. batteri Osvejen 30							
Parameter			Minimum	Maksimum	Enhed	Metode	Detek- tions- grænse	Usikker- hed □
Prøvetagning, kemi	Stikprøve					DS/ISO 5667-5:2006		
Prøvetagning, mikrobiologi	Stikprøve					ISO 19458:2006		
Farve	Ingen					Subjektiv vurdering*		
Lugt	Ingen lugt					Subjektiv vurdering*		
Smag	Normal					Subjektiv vurdering*		
Udseende	Klar					Subjektiv vurdering*		
Temperatur	8,6					Subjektiv vurdering*		
pH	7,5		7	8,5	°C	SM 2550:2005, Felt		+/- 1
Ledningsevne, 25°C	74,7					DS 287:1978, Felt		+/- 0,2
Ilt	9,4		5		mS/m	DS/EN 27888:2003, Felt	1	+/- 6 %
Jern	0,027				mg/l	DS/EN 25814:2003, Felt	0,2	+/- 15 %
Coliforme bakterier	<1			0,2	mg/l	ICP-MS	0,0002	+/- 20 %
Eschericia coli (E. coli)	<1			i.m.	cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,314(lg)
Kimtal 22 °C	2			i.m.	cfu/100 ml	Colilert, SM 9223:2005	1	+/- 0,314(lg)
				200	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000	1	+/- 0,300(lg)

Overskridelser: ingen

Betegnelser:

Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænse niveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Kontrollen af...

Nedenstående henvisninger kan være relevante for rapporten:

* Ikke akkrediteret. i.m. Ikke målelig.

Ledningsevnen er målt ved angivne temperatur og værdien korrigeret til 25 °C ved hjælp af temperaturkompensering.

Detekteringsgrænsen for aggressiv CO₂ varierer afhængig af prøvens indhold af hydrogencarbonat jfr. Bekendtgørelse 900 om kvalitetskrav til miljømålinger. Min. og max.-værdier iflg. Bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Højvang indberetter resultater af regelmæssig kontrol jfr. Bek. 292 til kommunen via databasen Jupiter.

Driftkontrol indberetter laboratoriet ikke til myndighederne.

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:

Bjerger Strands Vandværk, Rudi Povlsen, rudi.povlsen@mail.dk
Kalundborg Kommune, plan.byg.miljo@kalundborg.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Stina Hansen

Laborant